

Towar deklarowany	MIX	
Raport jakości	ZB1/11/11/2021	
Data wystawienia	2021-11-10	
Data i godzina załadunku	2021-11-16 13:31	
Numer rejestracyjny środka transportu	PWR960EC/PWR960CN	
Miejsce załadunku	TGP Szczecin, ul. Gdańska 34	
<b>Parametr</b>	<b>Wynik</b>	<b>Metoda badań</b>
Skład węglowodorowy [% mas]		
1. Metan	0,0	PN-EN 27941:2015-12
2. Etan	0,1	
3. Eten	0,0	
4. Propan	49,8	
5. Propen	0,1	
6. i-Butan	25,9	
7. Propadien	0,0	
8. n-Butan	20,0	
9. 2-buten-trans	0,8	
10. 1-buten	1,6	
11. i-buten	0,8	
12. 2-buten-cis	0,4	
13. 2,2-dimetylopropan	0,0	
14. i-Pentan	0,5	
15. n-Pentan	0,0	
16. 1,3-butadien	0,0	
Całkowita zawartość dienów (włączając 1,3-butadien) [% (mol/mol)]	0,0	PN-EN 27941:2015-12
Siarkowódor	brak	PN-EN ISO 8819:00
Całkowita zawartość siarki [mg/kg]	5,1	ASTM D 6667
Badanie działania korodującego na płytce miedzianej (1h w temp. 40°C)	klasa 1	PN EN ISO 6251:01
Pozostałość po odparowaniu [mg/kg]	18	PN-C-96008
Względna prężność par w temp. 40°C [kPa]	874	PN-EN ISO 8973
Zapach	wyczuwalny i nieprzyjemny	PN-EN 589:09 annex A
Temperatura w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kPa (°C)	-8,4	PN-EN ISO 8973
Zawartość wody	nie wykryto	PN-EN 15469
Gęstość w temp. 15 °C [kg/m <sup>3</sup> ]	538,7	PN-EN ISO 8973:00
Wartość opałowa [kJ/kg]	45977	PN-C-96008
Liczba oktanowa, MON	94,0	PN-EN 589: zał.B

Niniejszy raport odzwierciedla jakość towaru jedynie w czasie i miejscu wydania.

Raport ten nie może być, bez pisemnej zgody wystawiającego, powielany inaczej niż tylko w całości.



ORLEN Paliwa Sp. z o.o.  
 36-145 Widelka 89p  
 Oddział Logistyka Pierwotna Gazu w Płocku  
 ul. Zglenickiego 46a, 09-411 Płock  
 tel. (24) 201 04 00, fax (24) 367 70 50  
 Terminal Gazu Płynnego w Szczecinie  
 ul. Gdańska 34, 70-661 Szczecin  
 Tel. (24) 201 04 96, fax (24) 367 70 42  
 NIP 814-10-19-514 REGON 690367770